

Auswahltabelle Wärmehähler - Ultraschallzähler -

qp	PN	Anschluss- dimension	Anschluss	Verschraubung	Baulänge Zähler	Einbauort	Temperaturfühler	Einbauart Fühler
0,6 m <sup>3</sup> /h	16/25	1/2"	Gewinde	G 3/4	110 mm	Rücklauf	M10x1 27,5 mm	direkt tauchend
1,5 m <sup>3</sup> /h	16/25	1/2"	Gewinde	G 3/4	110 mm	Rücklauf	M10x1 27,5 mm	direkt tauchend
2,5 m <sup>3</sup> /h	16/25	3/4"	Gewinde	G 1	130 mm	Rücklauf	M10x1 27,5 mm	direkt tauchend
3,5 m <sup>3</sup> /h	25	DN 25	Flansch	---	260 mm	Rücklauf	Ø6x100 mm	Tauchhülse
6,0 m <sup>3</sup> /h	25	DN 25	Flansch	---	260 mm	Rücklauf	Ø6x100 mm	Tauchhülse
10,0 m <sup>3</sup> /h	25	DN 40	Flansch	---	300 mm	Rücklauf	Ø6x100 mm	Tauchhülse
15,0 m <sup>3</sup> /h	25	DN 50	Flansch	---	270 mm	Rücklauf	Ø6x150 mm	Tauchhülse
25,0 m <sup>3</sup> /h	25	DN 65	Flansch	---	300 mm	Rücklauf	Ø6x150 mm	Tauchhülse
40,0 m <sup>3</sup> /h	16	DN 80	Flansch	---	300 mm	Rücklauf	Ø6x150 mm	Tauchhülse
60,0 m <sup>3</sup> /h	16/25	DN 100	Flansch	---	360 mm	Rücklauf	Ø6x150 mm	Tauchhülse